



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsrb.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лалшин Максим Николаевич.



*АКТ № 26/Прим/18а ОТ 02 НОЯБРЯ 2018 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ*

*ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №601 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБОУ СОШ №601 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)*

197183, Санкт-Петербург, ул. Беговая, д.1, корп.2, литера А

*Санкт-Петербург
2018г.*

Акт № 26/Прим/18а от 02 ноября 2018 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
*(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)*

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №601 Приморского района Санкт-Петербурга, отделение дошкольного образования (ГБОУ СОШ №601 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197374, Санкт-Петербург, ул. Беговая, д.1, корп.2, литера А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 3 этажа, 5334,1 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8783,00 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрации Приморского района Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савицкина, дом 83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная деятельность

Наименование предоставляемых услуг: Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность: 220 детей


Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ СОШ № 601 Приморского района Санкт-Петербурга Лазарева Алла Александровна, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – федеральный закон № 181-ФЗ)

Акт №26/Прим/18а от 02.11.2018	ГБОУ СОШ №601 Приморского района Санкт-Петербурга, отделение дошкольного образования Санкт-Петербург, ул. Беговая, д.1, корп.2, литера А	СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 2
--------------------------------	--	------------------------------------	--	--------



в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, Ч»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, Ч»;
- «нет».



1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: да, не соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75–1,2 м): да
13. Лифт пассажирский: да
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,Ч: да, не соответствует С
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: нет
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, не соответствует С



Акт №26/Прим/18а от 02.11.2018	ГБОУ СОШ №601 Приморского района Санкт-Петербурга, отделение дошкольного образования Санкт-Петербург, ул. Беговая, д.1, корп.2, литера А	 СПБ ОПОН «НА КОЛЫСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
--------------------------------------	---	---	---	-----------



IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, отделение дошкольного образования, расположенное по адресу: 1971374, Санкт-Петербург, ул. Беговая, д.1, корп.2, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом № 245 от 01.09.2017 г. назначены сотрудники организации: 1. Ответственные по организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации: - заведующий хозяйством – Колозина Анжела Георгиевна	№ 245 от 01.09.2017 г.
1.2.	К, О, С, Г, У	Прилегающая территория частично доступна. Вход на территорию через калитку. Ширина калитки достаточная. Табличка с номером телефона или кнопки вызова помощи нет. В зоне калитки поднятый пешеходный путь с ненормативными занижениями. Установлен домофон. Возможен проход через ворота. Внутренняя территория учреждения частично условно доступна.	
1.3.	К	Условно доступно. Отсутствие занижения на пешеходном пути с 2-х сторон от калитки. Только с сопровождением.	
1.4.	О, Г, У	Отсутствует информационный стенд. Сопровождение по необходимости.	
1.5.	С	Нет элементов доступности. Передвижение только с сопровождением.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 245 от 01.09.2017 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Действующий вход в учреждение с наружной лестницей, оборудованной перилами и ограждением.	
2.2.	К	Условно доступно. Имеется дополнительный вход с пандусом, который открывается сопровождающим. Пандус имеет отклонения от нормативных	

Акт №26/Прим/18а от 02.11.2018	ГБОУ СОШ №601 Приморского района Санкт-Петербурга, отделение дошкольного образования Санкт-Петербург, ул. Беговая, д.1, корп.2, литера А	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЫСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 4
--------------------------------------	---	---	--	-----------

		требований, при входе порог с превышением нормативной высоты. Только с сопровождением.			
2.3.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости. На лестнице имеется ограждение и поручни на 2-х высотах – для детей и для взрослых.			
2.4.	С	Нет элементов доступности. Передвижение только с сопровождением.			
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 245 от 01.09.2017 г.		
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)			
3.1.	К, О, С, Г, У	Объект оборудован лифтом, расположенным в лифтовом холле. Ширина коридоров достаточная, местами имеются пороги, ширина проходов достаточная.			
3.2.	К, О	Условно доступно. Сопровождение по необходимости.			
3.3.	С	Пути перемещения внутри помещения только с сопровождением, помещение не адаптировано для слепых.			
3.4.	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.			
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 245 от 01.09.2017 г.		
4		Зона: места обслуживания инвалидов			
4.1.	К, О, С, Г, У	Оказание услуг осуществляется на всех этажах здания. Сопровождение по требованию.			
4.2.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 245 от 01.09.2017 г.		
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)			
5.1.	К, О, С, Г, У	Имеется санитарно-гигиеническое помещение частично оборудованное.			
5.2.	К	Унитаз оборудован поручнями, но размещение сантехнического оборудования в помещении делает возможность его использования для данной категории избирательной. Условно (избирательно) доступно. Сопровождение по требованию.			
5.2	С	Условно доступно. Нет элементов доступности. Сопровождение по необходимости.			
5.3.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.			
5.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 245 от 01.09.2017 г.		
6		Информационное обеспечение на Объекте			
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 245 от 01.09.2017 г.		
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://school601rprim.gov.spb.ru/ На сайте учреждения размещена в отношении 2-х объектов данного учреждения: - версия для слабовидящих; - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг. На сайте учреждения в разделе отделения дошкольного образования отсутствует информация: - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;			
Акт №26./Прим/18а от 02.11.2018	ГБОУ СОШ №601 Приморского района Санкт-Петербурга, отделение дошкольного образования Санкт-Петербург, ул. Беговая, д.1, корп.2, литера А		СПБ ОПКИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ» 	Выполнил 	Лист 5

		<p>- номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте;</p> <p>- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;</p> <p>- о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости.</p> <p>- условия его доступности по категориям инвалидов;</p> <p>- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.</p> <p>После согласования акта, на сайте появятся:</p> <p>- информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов.</p>			
Дополнительные меры (при наличии)					
7		Зона: пути движения к объекту			
7.1		<p>Остановки общественного транспорта находятся вблизи перекрёстка ул. Яхтенная и ул. Савушкина.</p> <p>Автобусы № 32, 101, 101А, 110, 170, 211, 216 (с заниженным полом доступным для проезда инвалидов на креслах-колясках).</p> <p>Автобусы № 93, 134А, 134Б, 134Ш (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>Трамвай №19, 48.</p> <p>Маршрутные такси № К93, К132, К133, К206, К210, К232, К305, К305А, К308, К400, К405, К417, К425, К690 (не оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 530 м.</p> <p>2. Время движения пешком 6-8 минут.</p> <p>3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.</p> <p>4. Пешеходный переход регулируемый.</p> <p>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям)</p>			
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов			
8.1	К, О, С, Г, У	Обозначенные места для инвалидов отсутствуют, возможно поставить автомобиль на придомовой территории.			
<p>Примечание:</p> <p>В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.</p> <p>В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.</p> <p>Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.</p> <p>Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.</p> <p>V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доработать Приказ № 245 от 01.09.2017 года в части назначения ответственные за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов в структурных подразделениях организации, а именно за сопровождение и оказание ситуационной помощи при посещении объекта. 2. На сайте учреждения (в раздел «Доступная среда») разместить всю необходимую информацию по отделению дошкольного образования. 3. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования. 					
Акт №26/Прим/18а от 02.11.2018	ГБОУ СОШ №601 Приморского района Санкт-Петербурга, отделение дошкольного образования Санкт-Петербург, ул. Беговая, д.1, корп.2, литера А		 СПб ОПОИ «НА КОЛЕСЯКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 6

4. Обратиться в Администрацию района с просьбой обустройства занижения бордюрного камня на подходах к калиткам.
5. Разместить на входной группе на территорию учреждения табличку с номером телефона или кнопку вызова помощи в доступной месте, разместить рядом с ней знак «ИНВАЛИД» на желтом фоне.
6. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности учреждения для инвалидов по зрению согласно действующим нормативам.
7. Привести санитарно-гигиенического помещения в соответствие нормативным требованиям при отсутствии такой возможности в полном объеме, максимально приспособить его.
8. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
9. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЗ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное - <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.

Директор ГБОУ СОШ №601
Приморского района Санкт-Петербурга





/Лазарева А. А./

Президент
СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»



/Яганова Ю.В./

Акт №26/Прин/18а от 02.11.2018	ГБОУ СОШ №601 Приморского района Санкт-Петербурга, отделение дошкольного образования Санкт-Петербург, ул. Беговая, д.1, корп.2, литера А	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 7
--------------------------------------	---	---	---	-----------