



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsprb.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 50/ЛМ/18а ОТ 23 МАЯ 2018 Г.

СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №601 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБОУ СОШ №601 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, д.143, к.3, литер А

Санкт-Петербург
2018г.

Акт № 50/ЛМ/18а от 23 мая 2018 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №601 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №601 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, д.143, к.3, литер А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 3 этажа, 7234,7 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18646 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савишкина, д.83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; реализация дополнительных образовательных программ; реализация образовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за детьми

Плановая мощность: 825 человек пропускная

Форма способа оказания: на объекте, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ СОШ № 601 Приморского района Санкт-Петербурга Лазарева Алла Александровна, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На

Акт
№50/ЛМ/18а от
23.05.2018

ГБОУ СОШ № 601
Приморского района Санкт-Петербурга



СПб ОПОН
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист

2

коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **да, не соответствует К**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да, не соответствует К, О, С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75–1,2 м): **да**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует К, О, С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет**
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: **нет**
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да, табличка на входе**
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **да**

Акт
№50/АМ/18а от
23.05.2018

ГБОУ СОШ № 601
Приморского района Санкт-Петербурга



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист

3

- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, не соответствует
С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБОУ СОШ № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, д.143, к.3, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом №245 от 01.09.2017 г. назначены сотрудники организации: 1. Ответственный за организацию работ по обеспечению условий доступности объекта и услуг для инвалидов: – зам. директора по АХР – Мартеньянова О. А.; – зав. хоз. ОДО – Колозина А. Г.	Приказ №245 от 01.09.2017 г.
1.2.	К	Условно доступно местами. Имеется 4 входа на территорию. Две калитки на территорию имеют внизу перекладины. Перед двумя другими отсутствуют занижения бордюрного камня. Перед входной площадкой учреждения имеется еще одна калитка с перекладиной внизу. Там же кнопка вызова помощи, возможно открыть ворота. Покрытие твердое.	
1.3.	О, Г, У	Условно доступно. Сопровождение по необходимости.	
1.4.	С	Нет элементов доступности. Передвижение только с сопровождением.	
1.5.	К, О, С, Г, У	Кнопка вызова помощи расположена слева от калитки перед входной площадкой учреждения.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ

Акт
№50/ММ/18а от
23.05.2018

ГБОУ СОШ № 601
Приморского района Санкт-Петербурга



СПб ОПИИ
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист

4

			№245 от 01.09.2017 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К	Не доступно. Имеются трампоопасные аппарели с поручнями, не соответствуют нормативным требованиям. На входной двери порог с превышением. Далее турникеты, есть съемная секция. Не рекомендовано к посещению на кресло-коляске.	
2.2.	О, Г, У	Условно доступно. Поручни лестницы не соответствуют нормативным требованиям. Не хватает разделительного поручня при ширине более 4 м. Порог двери с небольшим превышением. Далее турникеты, есть съемная секция. Сопровождение по необходимости.	
2.3.	С	На входе есть табличка с шрифтом Брайля. Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом. Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Навигация отсутствует. Передвижение только с сопровождением.	
2.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №245 от 01.09.2017 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К	Условно доступно по 1-ому этажу. На верхние этажи не доступно, лифты отсутствуют. Сопровождение по 1-ому этажу по необходимости.	
3.2.	С	Пути перемещения внутри помещений только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых. Маркировка краевых ступеней внутренних большинства лестниц имеется.	
3.3.	О, Г, У	Условно доступно. Поручни внутренних лестниц не соответствуют нормативам. Сопровождение по необходимости.	
3.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №245 от 01.09.2017 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К	Условно доступно на 1-ом этаже. Сопровождение по необходимости.	
4.2.	О, Г, У	Условно доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.3.	С	Условно доступно. Только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.	
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №245 от 01.09.2017 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К	Не доступно. Нет элементов доступности.	
5.2.	О, Г, У	Условно доступно. Нет элементов доступности. Сопровождение по необходимости.	
5.3.	С	Условно доступно. Нет элементов доступности. Необходимо сопровождение.	
5.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №245 от 01.09.2017 г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	

Акт
№50/АМ/18а от
23.05.2018

ГБОУ СОШ № 601
Приморского района Санкт-Петербурга





СПб ОПОИ
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист

5

6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №245 от 01.09.2017 г.
6.2.	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://school601.rprim.gov.spb.ru/.</p> <p>На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - версия для слабовидящих, только функции браузера; - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. - условия его доступности по категориям инвалидов. <p>На сайте отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта. <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.		<p>Остановки общественного транспорта находятся вблизи перекрестка ул. Яхтенная и ул. Савушкина.</p> <p>Автобусы № 32, 101, 101А, 110, 170, 211, 216 (с заниженным полом доступным для проезда инвалидов на креслах-колясках).</p> <p>Автобусы № 93, 134А, 134Б, 134Ш (частично оснащенные низкопольным подвижным составом).</p> <p>Трамвай №19, 48.</p> <p>Маршрутные такси № К93, К132, К133, К206, К210, К232, К305, К305А, К30В, К400, К405, К417, К425, К690 (не оснащенные низкопольным подвижным составом).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 530 м. 2. Время движения пешком 6-8 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 4. Пешеходный переход регулируется. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям) 	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Обозначенных мест нет. Возможно оставить автомобиль на придомовой территории.	
<p>Примечание: В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия. В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги. Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.</p>			
Акт №50/АМ/18а от 23.05.2018	ГБОУ СОШ № 601 Приморского района Санкт-Петербурга		 СПБ ОПОП «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ» Выполнил  Лист 6

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения добавить полноценную версию для слабовидящих по всем страницам (изменение размера, цвета фона, цвета текста и другое).
2. Добавить на сайт учреждения схему движения от остановки, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, информацию о доступности санитарно-гигиенического помещения.
3. Обратиться в администрацию района с просьбой обустройства занижения бордюрного камня на подходах к калиткам.
4. На калитках убрать нижние перекладины.
5. При входе на стенде разместить информацию о доступности объекта согласно действующим нормативам.
6. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта для инвалидов на кресло-колясках согласно действующим нормативам.
7. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности для слепых и слабовидящих по всей территории объекта согласно действующим нормативам.
8. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности санитарно-гигиенического помещения согласно действующим нормативам.
9. Обратиться в администрацию района с просьбой об обозначении места парковки для инвалидов вблизи входа на территорию.
10. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
11. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЗ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhitymeste.ru/news/events/88812/>.



Директор ГБОУ СОШ №601 Приморского района Санкт-Петербурга

/ Лазарева А. А./

Президент
СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»



/ Яганова Ю. В./

Акт №50/ЛМ/18а от 23.05.2018	ГБОУ СОШ № 601 Приморского района Санкт-Петербурга	СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 7
------------------------------------	---	--	--------------	-----------